


水質検査試験紙 レジスパチェック3

迅速！簡単！塩素チェック！

近年クローズアップされたレジオネラ問題により、温泉・入浴施設・プールにおける遊離残留塩素管理は、リスクマネジメントに欠かせなくなりました。しかし、理想的なこまめな塩素管理には、管理の手間という課題が立ちはだかっています。

そこで、アクアスでは、多忙な温泉、入浴施設、プールの管理者の方々にも迅速・簡単に塩素チェックができる試験紙を発売いたしました。

レジスパチェック3は、塩素チェックのみならず、あわせて3つの水質チェックも同時にできますので、温泉施設・プールをリアルタイムで管理できます。



●遊離残留塩素濃度

レジオネラ対策のために最も重要な指標です。常に0.2～0.4mg/L検出の状態であることが望ましいとされています。（「レジオネラ防止指針」）

●pH

pHが高い湯(アルカリ泉)は肌がすべすべになると言われています。一方お湯・水が汚れると低下してきます。

●M-アルカリ度

アルカリ度が高い湯はよく暖まると言われています。一方お湯・水が汚れるとpHよりさらに早く低下します。

●使用方法

1. サンプル水にレジスパチェック3を軽く浸し、すぐに取り出します。
2. 水を振り落とさないで、そのまま15秒間待ちます。
3. 付属の比較表(色見本)で濃度を判定します。

